


# DPGT 多功能数显压差变送器



## 应用和特点

- 采用高精度 MEMS 传感器及数字化技术，可以检测正压、负压或压差，型式上可以替代传统指针式机械表
- 结合数字显示、开关控制和变送器输出的 3 合 1 产品，可实现压差的检测、显示、输出和控制的一体化功能
- 可测量风扇、鼓风机、过滤器阻力、炉体通风、孔板等的压力。也可用于各类净化间、生物安全柜、洁净工作台、除尘、医疗和药机等设备的压差检测与控制
- 适用嵌入安装、平面安装等安装方式
- 多种量程范围、输出方式和单位可选
- 无运动部件，防震动
- 精度高达 ±1% FS，量程最低为 25Pa
- 按键功能：零位校准、单位切换、继电器设置、响应时间设置、量程/信号校准等
- 可选 2 组继电器输出或报警，并同时有 LED 指示
- 高亮数码管显示，可选模拟机械表弧形 LED 指示

## 技术指标

介质：空气和非易燃，非腐蚀性气体，对潮气/粉尘/结露/油污不敏感

介质温度：0-60°C

外壳：铸铝外壳，PC 面板

工作环境：-20~70°C

温度补偿：0-50°C

工作压力：1、2、5、10kPa，视量程不同；  
过载 5xFS，破坏压力 10xFS

尺寸：嵌入开孔直径 114 mm，厚度 38.30mm

过程连接：1/8"锥形咀，共两对(侧面或背面)

显示：4位0.8"数码管，高亮红色

模拟输出：0-10V & 4-20mA(三线)

输出负载：≤500Ω(电流型)，≥2kΩ(电压型)

## 量程表

Code	UNIT & Range & Display Resolution					
	Pa	Pa	kPa	in w.c.	mm w.c.	mbar
0	0-25	25.0	0.025	0.100	2.50	0.250
1	0-60	60.0	0.060	0.250	6.00	0.600
2	0-125	125.0	0.125	0.500	12.00	1.250
3	0-250	250.0	0.250	1.000	25.00	2.500
4	0-500	500.0	0.500	2.000	50.00	5.000
5	0-1000	1000	1.000	4.000	100.0	10.00
6	0-2500	2500	2.500	10.00	250.0	25.00
7	0-5000	5000	5.000	20.00	500.0	50.00
8	0-10000	10000	10.000	40.00	1000.0	100.00

1. 5 组工程单位的设置用按键操作，对应的 LED 灯会常亮。

2. 零位在中间的定义：选型最后加 Z。如 DPGT1\*\*\*Z，代表满量程 60Pa，零位在中间，即实际为 -30-0-30Pa。仅量程 1-6 可选。

通讯输出：RS485/Modbus(9600-n-8-1)

继电器输出：2xSPST,3A-30VDC/250VAC或1xBuzzer蜂鸣器

电气连接：背面引出电缆或背面螺丝端子

精度：±1.0%FS(25Pa为±2%FS)

长期稳定性：±0.5%FS/Year

温漂：<0.05%FS/°C(零点)，<0.08%FS/°C(满量程)

响应时间：0.5-30s

电源：16-28V AC，16-35V DC

按键：3 个轻触按键

防护等级：IP65

重量：约 340g

认证：CE


配件：标配 1002 配件(PVC 软管 2M)和 A-S0 配件(含螺丝一组及安装支架 3 个)可满足基本的表面或盘面安装。另有 A-S1/A-S2/A-S7-X 配件可选，需单独订购，适合各种表面/盘面/嵌入式安装，参考配件产品说明。

## 选型表

型号	DPGT				多功能数显压差变送器
量程		X			见量程表
弧形 LED 指示			0		N/A
			1		弧形 LED 指示
继电器			0		N/A
			1		2xSPST
			2		1xBuzzer
输出			0		0-10V&4-20mA
			1		RS485/Modbus

产品标准配置电缆用于外部接线。如改用背面螺丝端子，选型最后加后缀-T。  
产品前面板贴膜标准型为哑光黑色。如选用哑光白色，选型最后加后缀-W。

**接线图** 根据选型不同，接线略有不同，不同的规格接线图如下所示，其中 X 表示该处选型任意：



型号	八芯线缆								
DPGTXX 00	线缆颜色	红①	黑②	黄③	白④				
	电气信号	+24 V	GND	0-10V	4-20mA				
DPGTXX 10	线缆颜色	红①	黑②	黄③	白④	绿⑤	棕⑥	蓝⑦	橙⑧
	电气信号	+24 V	GND	0-10V	4-20mA	常开触点 NO2	公共端 COM2	常开触点 NO1	公共端 COM1
DPGTXX 01	线缆颜色	红①	黑②	黄③	白④				
	电气信号	+24 V	GND	A+	B-				
DPGTXX1 1	线缆颜色	红①	黑②	黄③	白④	绿⑤	棕⑥	蓝⑦	橙⑧
	电气信号	+24 V	GND	A+	B-	常开触点 NO2	公共端 COM2	常开触点 NO1	公共端 COM1

**用户操作说明**

请参照附录 **DPGT 多功能数显压差变送器操作指导** 对产品进行设置操作。


**Modbus 设置**

用户如果有选择 RS485/Modbus 功能，用户可通过 RS485/Modbus 对产品进行操作设置，并读取压差数据。其具体通信设置及通信数据明细请参考附录 **DPGT 多功能数显压差变送器 RS485/Modbus 通信数据参照表**。

**安装及配件**


可以利用随产品提供的标准配件对变送器进行平面安装或嵌入安装，确保产品垂直安装，并完成现场压力连接。

**平面安装**



在需要安装的表面上，在直径为 105mm 的圆上钻 3 个平均夹角为 120 度的孔，孔直径在 3~3.2mm 之间（如上图所示）。通过配件螺钉 M3X8 安装在表面上。选择其中一对压力接口连接导气管，注意高/低压口的区别，并保证用堵头密封另一对压力接口。


**嵌入安装**



在需要嵌入式安装的板材上开一个孔，孔直径在 114.3~114.8mm 之间，把产品嵌入，并在背面安装配件脚垫。然后通过 M3.5X50 自攻螺钉固定在板材上，选择其中一对压力接口与导气管可靠连接，注意高/低压口的区别，并保证用堵头密封另一对压力接口。

## 清 0 和校准

由于使用环境和传感器自身特性原因，产品有可能有漂移，长期使用后精度也有可能会有所降低。故本产品在初始通电后必须清 0，否则无法达到标称精度。另建议持续使用 7 天后，再清 0 一次，以提高精度。此外，应在使用后定期（如 6-12 个月）或确认本产品示值偏差超出允许范围时进行一次清 0。

清 0 操作方法：保持高/低压力接口在稳定静止环境中未连接，或直接连通，长按  按键 5s，清 0 压差变送器一次。清 0 操作意味着针对压差变送器自身特性，清除了一次 0 位漂移，会提高压差变送器的精度。建议本产品定期进行清 0 操作。

**注：必须注意区分 0 位与零点的差别，0 位指输入压差为 0，零点指量程下限值。**

初始漂移及清 0：初次（上电）使用，通电充分预热稳定后清 0。

长期漂移及清 0：持续长期使用可能会产生长期漂移，客户可定期清 0。

定期校准及清 0：在需要重新校准时，需要先清 0 再校准。校准时请使用经过权威检定、在有效期内、精度满足要求的标准表。校准请参照附录 DPGT 多功能数显压差变送器操作指导对产品进行设置操作。

## 注意事项

安装及接线过程中应断电操作，当使用 24VAC 电源时，建议使用独立的变压器，当与其它控制器、变送器或阀门驱动器等设备共用一个 24VAC 变压器时，应确保极性(24V 和 GND)连接完全正确，否则会带来不可预知情况，甚至损坏这些设备。

## 品质保证

自出厂日起 18 个月内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费工厂维修服务。

# DPGT 多功能数显压差变送器操作指导


## 按键定义：



设置/确定

位选/减小


调整/增加

清 0 操作：保持高/低压力接口在稳定静止环境中未连接，或直接连通，长按  5s，清 0 压差变送器一次。清 0 操作意味着针对变送器自身特性，清除了一次 0 位漂移，会提高变送器的精度。建议本产品定期进行清 0 操作。



注：必须注意区分 0 位与零点的差别。0 位指输入压差为 0，零点指变送器输出在已标定的零点(0V 或 4mA)时的对应压差输入值。

## 操作指导：


一、"P810"：恢复出厂设定（用户可以恢复到出厂前数据）

●→/▲→P810→●→"PRET"→●确定退出。



二、"P075"：设置滤波时间（出厂值：0.7s，有效设置范围：0.5-30.0s）

●→/▲→P075→●→/▲→XXX→●确定退出。（XXX 代表设置参数）。

三、"P083"：检查 LED 显示屏，逐一显示所有字符来检查 LED 显示是否正常



●→/▲→P083→●确定退出。

四、"P081"：工程单位设置（出厂值：1，代表工程单位 Pa。有效设置范围：1-5）

●→/▲→P081→●→/▲→XXX→●确定退出。（XXX 代表设置参数）

可设置的工程单位代码：1: Pa; 2: kPa; 3: mbar; 4: mmWC; 5: inWC。

五、"P485"：RS485 地址设定（出厂值:1，有效设置范围：1-255，建议不超过 32）

●→/▲→P485→●→/▲→XXX→●确定退出。（XXX 代表设置参数）。

RS485-Modbus RTU 通讯寄存器地址表另附。

六、"P401"：蜂鸣器/继电器通道 1 控制模式设置（出厂值：0，50，5，0，1）

●→/▲→P401→●→/▲→XXX→●→/▲→XXX→●→/▲→XXX→●→/▲→XXX→●→/▲→XXX→●确定退出。

XXX 依次代表 5 个设置参数，依次为控制模式、参数 1、参数 2、参数 3、参数 4。

控制模式	功能描述	参数 1	参数 2	参数 3	参数 4	功能示意图
0	取消报警输出功能	N/A	N/A	N/A	N/A	

1	低于设定值报警/动作	设定值	回差	启动延时	复位延时	
2	高于设定值报警/动作	设定值	回差	启动延时	复位延时	
3	设定区间内报警/动作	区间下限	区间上限	启动延时	复位延时	
4	设定区间外报警/动作	区间下限	区间上限	启动延时	复位延时	

- 继电器启动延时和复位延时：0-100 秒。
- 需要输入负值数据时，需将百位或者十位或者个位任意一位设置为不等于 0，然后调整▶使千位闪烁，按▲按键，将会 0~9~0~-9 循环，即可设置负数。
- 若继电器动作回差不大于 0 则无回差效果；若设定区间上限不高于下限则不报警/动作。

**暂停：**在正常显示界面下按▲键超过 2 秒复暂停报警/动作，经过启动延时时间后如果仍达到条件将继续报警/动作。

**七、“P402”：继电器通道 2 控制模式设置（出厂值：0，50，5，0，1）**

●→▶/▲→P402→●→▶/▲→XXX→●→▶/▲→XXX→●→▶/▲→XXX→●→▶/▲→XXX→●→▶/▲→XXX→●确定退出。

XXX 依次代表 5 个设置参数，依次为控制模式、参数 1、参数 2、参数 3、参数 4。

控制模式和参数的定义及设置，与继电器通道 1 相同。

**用户自行校准：**

本产品允许用户自行校准，但建议慎重处理。出厂时设置已经完成，在条件不完备情况下的现场校准，会影响产品的精度，甚至会损坏产品。

本产品可以由用户自行重新校准以下 4 组参数：4-20mA 模拟输出（零点与满量程）、0-10V 模拟输出(零点与满量程)。压差输入和模拟输出（4-20mA、0-10V）是分别校准的。这些被重新校准的参数都会存储在非易失存储器中，不需要外部电源或电池来供电保持。出厂时的原始设置参数也会继续保存，可以随时设置恢复。

为完成重新校准工作，必须准备四个工具。首先，需要有一个高精度的标准电压表或标准电流表及稳定的电源，用来测试变送器的模拟输出及供电。按照正确的接线方式连接电流/电压表并接通电源。一定要保证连接极性的正确。

**八、“P271”：校准 0-10V 模拟输出，包括零点和满量程**

●→▶/▲→P271→●→▶/▲→key→●→▶/▲→等待跳变→▶/▲→●确定退出。key 为用户校准密码：1021。

校准方法：进入 P271 后将电压输出与标准电压表连接，此时，变送器的数码管将显示满量程，持续约 25s，在此期间，调整▶/▲使输出为 10V。当变送器 LED 显示切换为当前零点时，同样持续约 25s，在此期间，调整▶/▲使输出为 0V。按下●确定退出。

**九、“P281”：校准 4-20mA 模拟输出，包括零点和满量程**

●→▶/▲→P281→●→▶/▲→key→●→▶/▲→等待跳变→▶/▲→●确定退出。key 为用户校准密码：1021。

校准方法：进入 P281 后将电流输出与标准电流表连接，此时，变送器的数码管将显示满量程，持续约 25s，在此期间，调整▶/▲使输出为 20mA。当变送器 LED 显示切换为当前零点时，同样持续约 25s，在此期间，调整▶/▲使输出为 4mA，按下●确定退出。

**系统错误标志：**

- Err 1 按键输入操作码错误
- Err 2 输入数据超范围错误
- Err 3 Modbus 写只读寄存器错误
- Err 4 Modbus CRC 校验错误
- Err 6 用户校验密码错误



深圳天润控制技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田南坑第二工业区 3 楼

Tel: 0755-23935155 Fax: 0755-23935156

Web: www.teren.com.cn



中文官网



阿里店铺

